

Результаты проверок органами, осуществляющими
государственный контроль (надзор) в сфере образования

Проверяющая организация	Тема проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания	Устранение нарушений
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Самарской области	Соблюдение санитарного законодательства Российской Федерации	15.08.2016 г.	предписание № 05/537 от 25.08.2016 г. «В спортивном зале оградить отопительные приборы материалом, безвредным для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются (п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	